



CERTIFICAAT

B - 9349 - FD - 1083 - versie b

Wij certificeren dat het brandmeld- en brandalarmstelsel

Teletek Electronics JSC IRIS8 series

samengesteld zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-13:2017/A1:2019;

NTN 179-L:2021;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

LAB/BFS/DE/S/050, ADD1 & 1293-CPR-0400, 1293-CPR-0404, 1293-CPR-0451, 1293-CPR-0453, 1293-CPR-0462, 1293-CPR-0464, 1293-CPR-0472, 1293-CPR-0473, 1293-CPR-0474, 1293-CPR-0475, 1293-CPR-0538, 1293-CPR-0554, 1293-CPR-0555, 1293-CPR-0556, 1293-CPR-0610, 1293-CPR-0632, 1293-CPR-0648, 1293-CPR-0702, 1293-CPR-0703, 1293-CPR-0704, 1293-CPR-0706, 1293-CPR-0790, 1293-CPR-0796, 1293-CPR-0797, 1293-CPR-0849, 1293-CPR-0851, 1293-CPR-0852, 1293-CPR-0867, 1293-CPR-0868, 1293-CPR-0869, 1293-CPR-0870, 1293-CPR-0871, 1293-CPR-0872, 1293-CPR-0874, 1293-CPR-0915, 1293-CPR-0925, 1293-CPR-0926.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Teletek Electronics JSC

2, Iliyansko Shose Str.,

NPZ Voenna Rampa

1220 Sofia


Bulgarije

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 september 2026

31 december 2028


Marc Vanheus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9349 - FD - 1083 - versie b

Brandmeldcentrale met energievoorziening

Teletek Electronics JSC IRIS8 B

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-8) B

Teletek Electronics JSC iRIS8 (1-8) B

Teletek Electronics JSC Kassite8 B

Onderdelen:

Teletek Electronics JSC IRIS8 Loop Expander TTE

Teletek Electronics JSC Module Communications

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 µPC

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 LCD

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Outputs

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Rely

Teletek Electronics JSC Module PSU8

Teletek Electronics JSC Module Reduntant Network

Varianten: Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-4) L P

Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-8) L S

Teletek Electronics JSC iRIS8 S

Teletek Electronics JSC Kassite8 S

Onderdelen:

Teletek Electronics JSC IRIS8 Loop Expander TTE

Teletek Electronics JSC Module Communications

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 µPC

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 LCD

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Outputs

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Rely


Teletek Electronics JSC Module PSU8

Teletek Electronics JSC Module Reduntant Network

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 september 2026

31 december 2028


Marc Vanheus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



Teletek Electronics JSC IRIS8 Ext

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-8) Ext

Teletek Electronics JSC iRIS8 S Ext

Teletek Electronics JSC Kassite8 S Ext

Onderdelen:

Teletek Electronics JSC IRIS8 Loop Expander TTE

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Outputs2

Teletek Electronics JSC Module PSU8

Energietoevoeronderdeel

Teletek Electronics JSC IRIS PS72

geproduceerd te Sofia, BG

Herhaalbord

Teletek Electronics JSC IRIS/SIMPO Repeater

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC iRIS8 (0)

Teletek Electronics JSC IRIS8 (0) S

Teletek Electronics JSC Kassite8 (0) S

(*) Component

Teletek Electronics JSC Iris Printer

Kortsluitisolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MISO

geproduceerd te Sofia, BG

Ingangsinrichting

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MINP M

geproduceerd te Sofia, BG

Ingangsinrichting met kortsluitisolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO40

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda MIO40


Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO40 IP55

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO40 IP65

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 september 2026

31 december 2028


Marc Vanheus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



Ingangs-/Uitgangsinrichting met kortsluitisolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda MIO22

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22 IP55

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22 IP65

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22M

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda MIO22M

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22M IP55

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22M IP65

Teletek Electronics JSC SensoIRIS Mimic

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda Mimic

Ingangs-/Uitgangsinrichting met kortsluitisolator gebruikmakend van radioverbindingen

Teletek Electronics JSC Natron WE-A

geproduceerd te Sofia, BG

Uitgangsinrichting

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MiniOUT

geproduceerd te Sofia, BG

Uitgangsinrichting met kortsluitisolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO04

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda MIO04

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO04 IP55

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda MOUT

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT IP55

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT IP65

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT-240

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda MOUT-240

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT-240 IP65

Thermische melder met kortsluitisolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS T110 IS (categorie A1R, A2S, BS) geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda T110 IS (categorie A1R, A2S, BS)

Thermische melder gebruikmakend van radioverbindingen

Teletek Electronics JSC Natron TD (categorie A1R, A2S)

geproduceerd te Sofia, BG

Optische rookmelder met kortsluitisolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS S130 IS


geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda S130 IS

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 september 2026

31 december 2028


Marc Vanheus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



003-PROD
ISO/IEC 17065




Optische rookmelder gebruikmakend van radioverbindingen Teletek Electronics JSC Natron SD	geproduceerd te Sofia, BG
Multisensor-brandmelder (rook & warmte) met kortsluitisolator Teletek Electronics JSC SensoIRIS M140 IS (categorie A1R) Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda M140 IS (categorie A1R)	geproduceerd te Sofia, BG
Multisensor-brandmelder (rook & warmte) gebruikmakend van radioverbindingen Teletek Electronics JSC Natron MD (categorie A1R)	geproduceerd te Sofia, BG
Detector voor brandbaar gas met kortsluitisolator Teletek Electronics JSC SensoIRIS GAS	geproduceerd te Sofia, BG
Voetstuk Teletek Electronics JSC SensoIRIS B124 Teletek Electronics JSC SensoIRIS B124-HP Teletek Electronics JSC SensoIRIS B24 Teletek Electronics JSC SensoIRIS WSB IP65	geproduceerd te Sofia, BG geproduceerd te Sofia, BG geproduceerd te Sofia, BG geproduceerd te Sofia, BG
Handbrandmelder met kortsluitisolator Teletek Electronics JSC SensoIRIS MCP150 (type A binnen) Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda MCP150 (type A binnen) Teletek Electronics JSC SensoIRIS MCP150 IP67 (type A buiten) Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda MCP150 IP67 (type A buiten)	geproduceerd te Sofia, BG geproduceerd te Sofia, BG geproduceerd te Sofia, BG geproduceerd te Sofia, BG
Handbrandmelder gebruikmakend van radioverbindingen Teletek Electronics JSC Natron MCP (type A binnen) Teletek Electronics JSC Natron MCP-PR (type A binnen)	geproduceerd te Sofia, BG geproduceerd te Sofia, BG

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 september 2026

31 december 2028


Marc Vanheus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



Geluidsalarmeerinrichting

Teletek Electronics JSC SF50 (type A)

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC FS50 (type A)

Teletek Electronics JSC SF105 (type A)

Teletek Electronics JSC SF3000 (type B)

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC SF300 (type B)

Teletek Electronics JSC SF400 (type B)

Teletek Electronics JSC SF100 RSST (type A)

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Aura RSST (type A)

Teletek Electronics JSC Hera RSST (type A)

Teletek Electronics JSC Tera RSST (type A)

Teletek Electronics JSC SF100 RSND (type A)

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Aura RSND (type A)

Teletek Electronics JSC Hera RSND (type A)

Teletek Electronics JSC Tera RSND (type A)

Geluidsalarmeerinrichting met kortsluitisolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS WSOU IS (type A/B)

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda WSOU IS (type A/B)

Teletek Electronics JSC SensoIRIS CSST IS (type A)

geproduceerd te Sofia, BG

Teletek Electronics JSC SensoIRIS CSOU IS (type A)

geproduceerd te Sofia, BG

Geluidsalarmeerinrichting & voetstuk met kortsluitisolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS BSOU IS (type A)

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda BSOU IS (type A)

Teletek Electronics JSC SensoIRIS BSST IS (type A)

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda BSST IS (type A)

Geluidsalarmeerinrichting & visuele alarmgever

Teletek Electronics JSC SF100 WSST (type A)

geproduceerd te Sofia, BG

Varianten: Teletek Electronics JSC Aura WSST (type A)

Teletek Electronics JSC Hera WSST (type A)

Teletek Electronics JSC Tera WSST (type A)

Geluidsalarmeerinrichting & visuele alarmgever gebruikmakend van radioverbindingen


Teletek Electronics JSC Natron WSS (type A)

geproduceerd te Sofia, BG

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 september 2026

31 december 2028


Marc Vanheus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



Geluidsalarmeerinrichting & visuele alarmgever met kortsluitisolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS WSST IS (type A/B)

Varianten: Teletek Electronics JSC Belinda WSST IS (type A/B)

geproduceerd te Sofia, BG

Voetstuk

Teletek Electronics JSC SensoIRIS B124-HP

geproduceerd te Sofia, BG

Visuele alarmgever

Teletek Electronics JSC SensoIRIS VAD RST (type A)

Varianten: Teletek Electronics JSC SensoIRIS VAD WST (type A)


geproduceerd te Sofia, BG

(*) Type 2 componenten volgens de EN54-13.

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

31 december 2028

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 september 2026


Marc Vanheus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.

Bijlage 2 bij het certificaat B - 9349 - FD - 1083 - versie b


Het certificaat houdt rekening met de opties met eisen van de EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.9	Controle van de branddoormeldapparatuur
7.9.1	Uitgang naar branddoormeldapparatuur
7.9.2	Alarmbevestiging van branddoormeldapparatuur
7.10	Uitgangen naar brandbeveiligingsapparatuur
7.10.3	Uitgang type C
7.10.4	Storingsoverwaking van brandbeveiligingsapparatuur
7.11	Vertragingen naar uitgangen
7.12	Afhankelijkheid bij meer dan één alarmsignaal
7.12.2	Type B afhankelijkheid
8.3	Storingssignaal van punten
8.9	Uitgang naar storingsdoormeldapparatuur
9.5	Buitendienststelling van adresseerbare punten
10	Testconditie

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 september 2026

31 december 2028


Marc Vanheus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



CERTIFICAT

B - 9349 - FD - 1083 - version b

Nous certifions que le système de détection et d'alarme incendie

Teletek Electronics JSC IRIS8 series

avec la composition comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:
Clauses administratives et juridiques;
Règles de certification Produits;
EN 54-13:2017/A1:2019;
NTN 179-L:2021;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

LAB/BFS/DE/S/050, ADD1 & 1293-CPR-0400, 1293-CPR-0404, 1293-CPR-0451, 1293-CPR-0453, 1293-CPR-0462, 1293-CPR-0464, 1293-CPR-0472, 1293-CPR-0473, 1293-CPR-0474, 1293-CPR-0475, 1293-CPR-0538, 1293-CPR-0554, 1293-CPR-0555, 1293-CPR-0556, 1293-CPR-0610, 1293-CPR-0632, 1293-CPR-0648, 1293-CPR-0702, 1293-CPR-0703, 1293-CPR-0704, 1293-CPR-0706, 1293-CPR-0790, 1293-CPR-0796, 1293-CPR-0797, 1293-CPR-0849, 1293-CPR-0851, 1293-CPR-0852, 1293-CPR-0867, 1293-CPR-0868, 1293-CPR-0869, 1293-CPR-0870, 1293-CPR-0871, 1293-CPR-0872, 1293-CPR-0874, 1293-CPR-0915, 1293-CPR-0925, 1293-CPR-0926.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme


Teletek Electronics JSC
2, Iliyansko Shose Str.,
NPZ Voenna Rampa
1220 Sofia
Bulgarie

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2026

31 décembre 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 1 au certificat B - 9349 - FD - 1083 - version b

Central de détection incendie avec équipement d'alimentation électrique

Teletek Electronics JSC IRIS8 B

fabriqué à Sofia, BG

Variantes: Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-8) B

Teletek Electronics JSC iRIS8 (1-8) B

Teletek Electronics JSC Kassite8 B

Composants:

Teletek Electronics JSC IRIS8 Loop Expander TTE

Teletek Electronics JSC Module Communications

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 µPC

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 LCD

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Outputs

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Rely

Teletek Electronics JSC Module PSU8

Teletek Electronics JSC Module Reduntant Network

Variantes: Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-4) L P

Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-8) L S

Teletek Electronics JSC iRIS8 S

Teletek Electronics JSC Kassite8 S

Composants:

Teletek Electronics JSC IRIS8 Loop Expander TTE

Teletek Electronics JSC Module Communications

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 µPC

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 LCD

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Outputs

Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Rely


Teletek Electronics JSC Module PSU8

Teletek Electronics JSC Module Reduntant Network

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2026

31 décembre 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Teletek Electronics JSC IRIS8 Ext

fabriqué à Sofia, BG

Variantes: Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-8) Ext
Teletek Electronics JSC iRIS8 S Ext
Teletek Electronics JSC Kassite8 S Ext

Composants:

Teletek Electronics JSC IRIS8 Loop Expander TTE
Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Outputs2
Teletek Electronics JSC Module PSU8

Composant d'alimentation électrique

Teletek Electronics JSC IRIS PS72

fabriqué à Sofia, BG

Panneau répéteur

Teletek Electronics JSC IRIS/SIMPO Repeater

fabriqué à Sofia, BG

Variantes: Teletek Electronics JSC iRIS8 (0)
Teletek Electronics JSC IRIS8 (0) S
Teletek Electronics JSC Kassite8 (0) S

(*) Composant

Teletek Electronics JSC Iris Printer

Isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MISO

fabriqué à Sofia, BG

Dispositif d'entrée

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MINP M

fabriqué à Sofia, BG

Dispositifs d'entrée avec isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO40


fabriqué à Sofia, BG

Variantes: Teletek Electronics JSC Belinda MIO40
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO40 IP55
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO40 IP65

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2026

31 décembre 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Dispositifs d'entrée/sortie avec isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22

fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda MIO22

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22 IP55

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22 IP65

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22M

fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda MIO22M

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22M IP55

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22M IP65

Teletek Electronics JSC SensoIRIS Mimic

fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda Mimic

Dispositif d'entrée/sortie avec isolateur de court-circuit utilisant des liaisons radioélectriques

Teletek Electronics JSC Natron WE-A

fabriqué à Sofia, BG

Dispositif de sortie

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MiniOUT

fabriqué à Sofia, BG

Dispositifs de sortie avec isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO04

fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda MIO04

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO04 IP55

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT

fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda MOUT

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT IP55

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT IP65

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT-240

fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda MOUT-240

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT-240 IP65

Détecteur de chaleur avec isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS T110 IS (catégorie A1R, A2S, BS)

fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda T110 IS (catégorie A1R, A2S, BS)

Détecteur de chaleur utilisant des liaisons radioélectriques

Teletek Electronics JSC Natron TD (catégorie A1R, A2S)

fabriqué à Sofia, BG

Détecteur de fumée optique avec isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS S130 IS


fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda S130 IS

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2026

31 décembre 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Détecteur de fumée optique utilisant des liaisons radioélectriques

Teletek Electronics JSC Natron SD

fabriqué à Sofia, BG

Détecteur d'incendie multi-capteurs (fumée & chaleur) avec isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS M140 IS (catégorie A1R)

fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda M140 IS (catégorie A1R)

Détecteur d'incendie multi-capteurs (fumée & chaleur) utilisant des liaisons radioélectriques

Teletek Electronics JSC Natron MD (catégorie A1R)

fabriqué à Sofia, BG

Détecteur de gaz de combustible avec isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS GAS

fabriqué à Sofia, BG

Socle

Teletek Electronics JSC SensoIRIS B124

fabriqué à Sofia, BG

Teletek Electronics JSC SensoIRIS B124-HP

fabriqué à Sofia, BG

Teletek Electronics JSC SensoIRIS B24

fabriqué à Sofia, BG

Teletek Electronics JSC SensoIRIS WSB IP65

fabriqué à Sofia, BG

Déclencheur manuel d'alarme avec isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MCP150 (type A intérieur)

fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda MCP150 (type A intérieur)

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MCP150 IP67 (type A extérieur)

fabriqué à Sofia, BG

Variante: Teletek Electronics JSC Belinda MCP150 IP67 (type A extérieur)

Déclencheur manuel utilisant des liaisons radioélectriques

Teletek Electronics JSC Natron MCP (type A intérieur)

fabriqué à Sofia, BG


Teletek Electronics JSC Natron MCP-PR (type A intérieur)

fabriqué à Sofia, BG

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2026

31 décembre 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



003-PROD
ISO/IEC 17065



Dispositif sonore d'alarme feu

Teletek Electronics JSC SF50 (type A)	fabriqué à Sofia, BG
Variantes: Teletek Electronics JSC FS50 (type A)	
Teletek Electronics JSC SF105 (type A)	
Teletek Electronics JSC SF3000 (type B)	fabriqué à Sofia, BG
Variantes: Teletek Electronics JSC SF300 (type B)	
Teletek Electronics JSC SF400 (type B)	
Teletek Electronics JSC SF100 RSST (type A)	fabriqué à Sofia, BG
Variantes: Teletek Electronics JSC Aura RSST (type A)	
Teletek Electronics JSC Hera RSST (type A)	
Teletek Electronics JSC Tera RSST (type A)	
Teletek Electronics JSC SF100 RSND (type A)	fabriqué à Sofia, BG
Variantes: Teletek Electronics JSC Aura RSND (type A)	
Teletek Electronics JSC Hera RSND (type A)	
Teletek Electronics JSC Tera RSND (type A)	

Dispositif sonore d'alarme feu avec isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS WSOU IS (type A/B)	fabriqué à Sofia, BG
Variantes: Teletek Electronics JSC Belinda WSOU IS (type A/B)	
Teletek Electronics JSC SensoIRIS CSST IS (type A)	fabriqué à Sofia, BG
Teletek Electronics JSC SensoIRIS CSOU IS (type A)	fabriqué à Sofia, BG

Dispositif sonore d'alarme feu et socle avec isolateur de court-circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS BSOU IS (type A)	fabriqué à Sofia, BG
Variantes: Teletek Electronics JSC Belinda BSOU IS (type A)	
Teletek Electronics JSC SensoIRIS BSST IS (type A)	fabriqué à Sofia, BG
Variantes: Teletek Electronics JSC Belinda BSST IS (type A)	

Dispositif sonore d'alarme feu et alarme visuelle

Teletek Electronics JSC SF100 WSST (type A)	fabriqué à Sofia, BG
Variantes: Teletek Electronics JSC Aura WSST (type A)	
Teletek Electronics JSC Hera WSST (type A)	
Teletek Electronics JSC Tera WSST (type A)	

Dispositif sonore d'alarme feu et alarme visuelle utilisant des liaisons radioélectriques

Teletek Electronics JSC Natron WSS (type A)	fabriqué à Sofia, BG
---	----------------------


Dispositif sonore d'alarme feu et alarme visuelle avec isolateur de court circuit

Teletek Electronics JSC SensoIRIS WSST IS (type A/B)	fabriqué à Sofia, BG
Variantes: Teletek Electronics JSC Belinda WSST IS (type A/B)	

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2026

31 décembre 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Socle

Teletek Electronics JSC SensoIRIS B124-HP

fabriqué à Sofia, BG

Dispositif visuel d'alarme feu

Teletek Electronics JSC SensoIRIS VAD RST (type A)

fabriqué à Sofia, BG


Variantes: Teletek Electronics JSC SensoIRIS VAD WST (type A)

(*) Composants type 2 suivant la norme EN54-13.

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2026

31 décembre 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 2 au certificat B - 9349 - FD - 1083 - version b


Le certificat tient compte des options avec exigences de l'EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Sortie vers les dispositifs d'alarme d'incendie
7.9	Contrôle des dispositifs de transmission d'alarme incendie
7.9.1	Sortie vers les dispositifs de transmission d'alarme incendie
7.9.2	Entrée de confirmation d'alarme du dispositif de transmission d'alarme incendie
7.10	Sorties vers équipement de protection d'incendie
7.10.3	Sortie type C
7.10.4	Supervision des défauts des équipements de protection d'incendie
7.11	Temporisations des sorties
7.12	Dépendances sur plusieurs signaux d'alarme
7.12.2	Dépendances type B
8.3	Signal de défaut des points
8.9	Sortie vers dispositif de transmission du signal de dérangement
9.5	Mise hors service des points adressables
10	Condition de test

Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 17 septembre 2026

31 décembre 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



CERTIFICATE

B - 9349 - FD - 1083 - version b

We certify that the fire detection and fire alarm system

Teletek Electronics JSC IRIS8 series

composed as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:

Administrative and legal clauses;

Certification rules Products;

EN 54-13:2017/A1:2019;

NTN 179-L:2021;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

LAB/BFS/DE/S/050, ADD1 & 1293-CPR-0400, 1293-CPR-0404, 1293-CPR-0451, 1293-CPR-0453, 1293-CPR-0462, 1293-CPR-0464, 1293-CPR-0472, 1293-CPR-0473, 1293-CPR-0474, 1293-CPR-0475, 1293-CPR-0538, 1293-CPR-0554, 1293-CPR-0555, 1293-CPR-0556, 1293-CPR-0610, 1293-CPR-0632, 1293-CPR-0648, 1293-CPR-0702, 1293-CPR-0703, 1293-CPR-0704, 1293-CPR-0706, 1293-CPR-0790, 1293-CPR-0796, 1293-CPR-0797, 1293-CPR-0849, 1293-CPR-0851, 1293-CPR-0852, 1293-CPR-0867, 1293-CPR-0868, 1293-CPR-0869, 1293-CPR-0870, 1293-CPR-0871, 1293-CPR-0872, 1293-CPR-0874, 1293-CPR-0915, 1293-CPR-0925, 1293-CPR-0926.

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company


Teletek Electronics JSC
2, Iliyansko Shose Str.,
NPZ Voenna Rampa
1220 Sofia
Bulgaria

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 September 2026

31 December 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.



Annex 1 to the certificate

B - 9349 - FD - 1083 - version b

Fire detection control panel with power supply equipment

Teletek Electronics JSC IRIS8 B

manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-8) B
Teletek Electronics JSC iRIS8 (1-8) B
Teletek Electronics JSC Kassite8 B

Components:

Teletek Electronics JSC IRIS8 Loop Expander TTE
Teletek Electronics JSC Module Communications
Teletek Electronics JSC Module IRIS8 µPC
Teletek Electronics JSC Module IRIS8 LCD
Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Outputs
Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Rely
Teletek Electronics JSC Module PSU8
Teletek Electronics JSC Module Reduntant Network

Variants: Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-4) L P
Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-8) L S
Teletek Electronics JSC iRIS8 S
Teletek Electronics JSC Kassite8 S

Components:

Teletek Electronics JSC IRIS8 Loop Expander TTE
Teletek Electronics JSC Module Communications
Teletek Electronics JSC Module IRIS8 µPC
Teletek Electronics JSC Module IRIS8 LCD
Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Outputs
Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Rely
Teletek Electronics JSC Module PSU8
Teletek Electronics JSC Module Reduntant Network

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 September 2026

31 December 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Teletek Electronics JSC IRIS8 Ext

manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC IRIS8 (1-8) Ext
Teletek Electronics JSC iRIS8 S Ext
Teletek Electronics JSC Kassite8 S Ext

Teletek Electronics JSC IRIS8 Ext

manufactured at Sofia, BG

Components:

Teletek Electronics JSC IRIS8 Loop Expander TTE
Teletek Electronics JSC Module IRIS8 Outputs2
Teletek Electronics JSC Module PSU8

Power supply component

Teletek Electronics JSC IRIS PS72

manufactured at Sofia, BG

Repeater

Teletek Electronics JSC IRIS/SIMPO Repeater

manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC iRIS8 (0)
Teletek Electronics JSC IRIS8 (0) S
Teletek Electronics JSC Kassite8 (0) S

(*) Component

Teletek Electronics JSC Iris Printer

Short-circuit isolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MISO

manufactured at Sofia, BG

Input device

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MINP M

manufactured at Sofia, BG

Input device with short-circuit isolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO40


manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC Belinda MIO40
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO40 IP55
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO40 IP65

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 September 2026

31 December 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.



Input/output device with short-circuit isolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22

manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC Belinda MIO22
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22 IP55
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22 IP65

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22M

manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC Belinda MIO22M
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22M IP55
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO22M IP65

Teletek Electronics JSC SensoIRIS Mimic

manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC Belinda Mimic

Input/output device using radio links with short-circuit isolator

Teletek Electronics JSC Natron WE-A

manufactured at Sofia, BG

Output device

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MiniOUT

manufactured at Sofia, BG

Output device with short-circuit isolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO04

manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC Belinda MIO04
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MIO04 IP55

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT

manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC Belinda MOUT
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT IP55
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT IP65

Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT-240

manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC Belinda MOUT-240
Teletek Electronics JSC SensoIRIS MOUT-240 IP65

Heat detector with short-circuit isolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS T110 IS (category A1R, A2S, BS) manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC Belinda T110 IS (category A1R, A2S, BS)

Heat detector using radio links

Teletek Electronics JSC Natron TD (category A1R, A2S)

manufactured at Sofia, BG

Optical smoke detector with short-circuit isolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS S130 IS


manufactured at Sofia, BG

Variants: Teletek Electronics JSC Belinda S130 IS

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 September 2026

31 December 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Optical smoke detector using radio links Teletek Electronics JSC Natron SD	manufactured at Sofia, BG
Multi-sensor fire detector (smoke & heat) with short-circuit isolator Teletek Electronics JSC SensoIRIS M140 IS (category A1R) Variants: Teletek Electronics JSC Belinda M140 IS (category A1R)	manufactured at Sofia, BG
Multi-sensor fire detector (smoke & heat) using radio links Teletek Electronics JSC Natron MD (category A1R)	manufactured at Sofia, BG
Combustible gas detector with short-circuit isolator Teletek Electronics JSC SensoIRIS GAS	manufactured at Sofia, BG
Base Teletek Electronics JSC SensoIRIS B124 Teletek Electronics JSC SensoIRIS B124-HP Teletek Electronics JSC SensoIRIS B24 Teletek Electronics JSC SensoIRIS WSB IP65	manufactured at Sofia, BG manufactured at Sofia, BG manufactured at Sofia, BG manufactured at Sofia, BG
Manual call point with short-circuit isolator Teletek Electronics JSC SensoIRIS MCP150 (type A indoor) Variants: Teletek Electronics JSC Belinda MCP150 (type A indoor) Teletek Electronics JSC SensoIRIS MCP150 IP67 (type A outdoor) Variants: Teletek Electronics JSC Belinda MCP150 IP67 (type A outdoor)	manufactured at Sofia, BG manufactured at Sofia, BG manufactured at Sofia, BG manufactured at Sofia, BG
Manual call point using radio links Teletek Electronics JSC Natron MCP (type A indoor) Teletek Electronics JSC Natron MCP-PR (type A indoor)	manufactured at Sofia, BG manufactured at Sofia, BG

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 September 2026

31 December 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.



Sounder

Teletek Electronics JSC SF50 (type A)	manufactured at Sofia, BG
Variants: Teletek Electronics JSC FS50 (type A)	
Teletek Electronics JSC SF105 (type A)	
Teletek Electronics JSC SF3000 (type B)	manufactured at Sofia, BG
Variants: Teletek Electronics JSC SF300 (type B)	
Teletek Electronics JSC SF400 (type B)	
Teletek Electronics JSC SF100 RSST (type A)	manufactured at Sofia, BG
Variants: Teletek Electronics JSC Aura RSST (type A)	
Teletek Electronics JSC Hera RSST (type A)	
Teletek Electronics JSC Tera RSST (type A)	
Teletek Electronics JSC SF100 RSND (type A)	manufactured at Sofia, BG
Variants: Teletek Electronics JSC Aura RSND (type A)	
Teletek Electronics JSC Hera RSND (type A)	
Teletek Electronics JSC Tera RSND (type A)	

Sounder with short-circuit isolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS WSOU IS (type A/B)	manufactured at Sofia, BG
Variants: Teletek Electronics JSC Belinda WSOU IS (type A/B)	
Teletek Electronics JSC SensoIRIS CSST IS (type A)	manufactured at Sofia, BG
Teletek Electronics JSC SensoIRIS CSOU IS (type A)	manufactured at Sofia, BG

Sounder and base with short-circuit isolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS BSOU IS (type A)	manufactured at Sofia, BG
Variants: Teletek Electronics JSC Belinda BSOU IS (type A)	
Teletek Electronics JSC SensoIRIS BSST IS (type A)	manufactured at Sofia, BG
Variants: Teletek Electronics JSC Belinda BSST IS (type A)	

Sounder and visual alarm device

Teletek Electronics JSC SF100 WSST (type A)	manufactured at Sofia, BG
Variants: Teletek Electronics JSC Aura WSST (type A)	
Teletek Electronics JSC Hera WSST (type A)	
Teletek Electronics JSC Tera WSST (type A)	

Sounder and visual alarm device using radio links

Teletek Electronics JSC Natron WSS (type A)	manufactured at Sofia, BG
---	---------------------------


Sounder and visual alarm device with short-circuit isolator

Teletek Electronics JSC SensoIRIS WSST IS (type A/B)	manufactured at Sofia, BG
Variants: Teletek Electronics JSC Belinda WSST IS (type A/B)	

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 September 2026

31 December 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be





Base

Teletek Electronics JSC SensoIRIS B124-HP

manufactured at Sofia, BG

Visual alarm device

Teletek Electronics JSC SensoIRIS VAD RST (type A)

manufactured at Sofia, BG


Variants: Teletek Electronics JSC SensoIRIS VAD WST (type A)

(*) Type 2 components according to the EN54-13.

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 September 2026

31 December 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.



Annex 2 to the certificate B - 9349 - FD - 1083 - version b


The certificate takes into account the options with requirements of the EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Output to fire alarm devices
7.9	Control of fire alarm routing equipment
7.9.1	Output to fire alarm routing equipment
7.9.2	Alarm confirmation input from fire alarm routing equipment
7.10	Outputs to fire protection equipment
7.10.3	Output type C
7.10.4	Fault monitoring of fire protection equipment
7.11	Delays to outputs
7.12	Dependencies on more than one alarm signal
7.12.2	Type B dependency
8.3	Fault signals from points
8.9	Output to fault warning routing equipment
9.5	Disabling of addressable points
10	Test conditions

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 17 September 2026

31 December 2028


Marie Majerus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.